



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 12 juillet 2024

SYNDICAT DE VICO-COGGIA

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE COGGIA

20160 COGGIA

Type Code Nom
Prélèvement 00116332
Unité de gestion 0008 SYNDICAT DE VICO-COGGIA
Installation TTP 000068 UNITE STERILISATION TILOZA
Point de surveillance P 0000000068 UNITE STERILISATION TILOZA P1
Localisation exacte ROBINET MAIRIE ANNEXE
Commune COGGIA

Prélevé le : vendredi 05 juillet 2024 à 10h15
par : ALEXANDRE PINELLI
Type visite : P1

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	21,6 °C				25,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,24 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,38 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : P1

Code SISE de l'analyse : 00115935

Référence laboratoire : 20240705-21978

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,5 NFU				2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique	<1 ‰				
Titre alcalimétrique complet	1,8 ‰				
Titre hydrotimétrique	2,4 ‰				

MINERALISATION

Calcium	5,3 mg/L				
Chlorures	19,4 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	117 μ S/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	2,6 mg/L				
Sulfates	5,0 mg/L				250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	<0,5 mg(C)/L				2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,05 mg/L			1,00	
Nitrates (en NO ₃)	2,4 mg/L			50,00	
Nitrites (en NO ₂)	<0,05 mg/L			0,10	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0.00	
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		0.00	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116332)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et ne satisfaisant pas aux références de qualité. Il est à noter une faible minéralisation.

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI