


Dossier n° : 090-230717-4271

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : COGGIA-

Rapport N° 230708526 - 20230719



Page : 1 sur 1

Date de réception : 17/07/2023

Heure de réception : 09:42

Date de prélèvement : 17/07/2023

N° de prélèvement :

Heure de prélèvement : 06:55

N° analyse DDASS :

Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)

Motif de visite : CS - Contrôle legal

Code lieu de prélèvement : 0000002151

Type de visite : AU_BAI MER

Localisation : Plage de santana

Autre : 68285

Commune : coggia

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20230717-25281

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	-			17/07/23 17/07/23
Paramètres déterminés sur place.					
Température de l'Air	23	°C		M_INTERNE	17/07/23 17/07/23
* Température de l'Eau	22.5	°C		SPMO150301	17/07/23 17/07/23
Transparence de l'eau	2.0	mètre			17/07/23 17/07/23
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			17/07/23 17/07/23
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			17/07/23 17/07/23
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			17/07/23 17/07/23
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			17/07/23 17/07/23
Phénol	ABSENCE	qualit.			17/07/23 17/07/23
Caractéristiques organoleptiques.					
Couleur	Absence	qualit.			17/07/23 17/07/23
Analyses bactériologiques.					
* Escherichia coli / 100 ml	<10	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	17/07/23 17/07/23
* Entérocoques intestinaux	247	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	17/07/23 17/07/23

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Destinataires : ARS CORSE
COGGIA-

Date d'édition 19/07/23

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

J.M. Chapuis
Directeur adjoint.

© Données client
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.


DDQQ200202 V2 04.12.20

Dossier n° : 090-230717-4271

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : COGGIA-

Rapport N° 230708527 - 20230719



Page : 1 sur 1

Date de réception : 17/07/2023

Date de prélèvement : 17/07/2023

Heure de prélèvement : 07:00

Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)

Code lieu de prélèvement : 0000002152

Localisation : plage de san giuseppe

Commune : coggia

Heure de réception : 09:42

N° de prélèvement :

N° analyse DDASS :

Motif de visite : CS - Contrôle legal

Type de visite : AU_BAI MER

Autre : 68286

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20230717-25282

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	-			17/07/23 17/07/23
Paramètres déterminés sur place.					
Température de l'Air	23	°C		M_INTERNE	17/07/23 17/07/23
* Température de l'Eau	22.7	°C		SPMO150301	17/07/23 17/07/23
Transparence de l'eau	2.0	mètre			17/07/23 17/07/23
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			17/07/23 17/07/23
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			17/07/23 17/07/23
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			17/07/23 17/07/23
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			17/07/23 17/07/23
Phénol	ABSENCE	qualit.			17/07/23 17/07/23
Caractéristiques organoleptiques.					
Couleur	Absence	qualit.			17/07/23 17/07/23
Analyses bactériologiques.					
* Escherichia coli / 100 ml	53	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	17/07/23 17/07/23
* Entérocoques intestinaux	65	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	17/07/23 17/07/23

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Destinataires : ARS CORSE
COGGIA-

Date d'édition 19/07/23

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

JM. Chapuis
Directeur adjoint.

© Données client.
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.