

Dossier n° : SYVICOGGIA-160310-1298  
Produit : Eau traitée, normes arrêté du 11/01/2007.

Origine : SIVOM VICO-COGGIA  
Rapport N° 160302723 - 20160315

**SIVOM VICO-COGGIA**

Lieu dit "Pied Arena"  
Route de Vico

**20118 SAGONE**

Page : 1 sur 1

Date de réception	: 10/03/2016	Heure de réception	: 10:21
Date de prélèvement	: 10/03/2016	N° de prélèvement ARS	:
Heure de prélèvement	: 09:30	N° analyse ARS	:
Prélevé par	: FRU - Le laboratoire (FR)	Motif de la visite	: CS - Contrôle légal
Lieu de prélèvement	: 0000000071	Type de visite	: D1 - en distribution
Localisation	: Mairie annexe Peninsula D1	Autre/ N° Prel. LDA	: N°2746
Commune	: Sivom Vico Coggia		

**RAPPORT D'ANALYSES**

Echantillon n° : 20160310-07111


Date de début d'analyse : 10/03/2016

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	Date fin d'analyse	NORMES	METHODE
<b>Prélèvement.</b>					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	-			-
<b>Paramètres déterminés sur place.</b>					
Température de l'Eau	11.0	°C		25.0	
* Chlore libre	0.32	mg/l Cl2		0.50	NFENISO7393-2
* Chlore total	0.35	mg/l Cl2			NFENISO7393-2
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	7.0	Unité pH		9.0	NFENISO10523
<b>Caractéristiques organoleptiques.</b>					
Odeur	RAS	qualit.			
Saveur	RAS			0	
Couleur	Absence	qualit.			
Aspect	R.A.S	qualit.			
* Turbidité (NFU)	<0.5	NFU	10/03/16	2.00	NFENISO7027
<b>Paramètres physico-chimiques.</b>					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	117	µS/cm	10/03/16	1100	NFEN27888
Température de la mesure de la conductivité	20.4	°C	10/03/16		NFEN27888
<b>Paramètres Azotés et Phosphorés.</b>					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	10/03/16	0.10	NFENISO11732
<b>Analyses bactériologiques.</b>					
* Coliformes Totaux	Non détecté	UFC/100ml	14/03/16	0	NFENISO9308-1
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	14/03/16	0	NFENISO9308-1
* Entérocoques	Non détecté	UFC/100ml	14/03/16	0	NFENISO7899-2
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	Non détecté	UFC/ml	14/03/16		NFENISO6222
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml	14/03/16		NFENISO6222
* Bactéries et spores sulfito-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	14/03/16	0	NFEN26461-2

\* L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par ce symbole.

Destinataires : AGENCE REGIONALE DE SANTE  
SIVOM VICO-COGGIA

Date d'édition 15/03/16



**JM. Chapuis**  
Chef de service microbiologie appliquée

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.  
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte pour établir la déclaration de conformité.