



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 27 décembre 2018

SYNDICAT DE VICO/COGGIA

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE COGGIA
Lieu dit Crucciate
20160 COGGIA

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Type	Code	Nom
Prélèvement	00099403	
Unité de gestion	0008	SYNDICAT DE VICO/COGGIA
Installation	UDI 000071	LITTORAL VICO/COGGIA
Point de surveillance	P 0000000071	MAIRIE ANNEXE PENISOLA D1
Localisation exacte	ROBINET EXTERIEUR	
Commune	COGGIA	

Prélevé le : mercredi 05 décembre 2018 à 07h09
par : FELIX ORSONI
Type visite : D1

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

COULEUR (QUALITATIF)
ODEUR (QUALITATIF)
SAVEUR (QUALITATIF)

0 SANS OE
0 SANS OE
0 SANS OE

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

TEMPÉRATURE DE L'EAU

14,5 °C

25,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CHLORE LIBRE
CHLORE TOTAL

0,15 mg(Cl₂)/L
0,19 mg(Cl₂)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 02AD1

Code SISE de l'analyse : 00099010

Référence laboratoire : 20181205-32952

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

ASPECT (QUALITATIF)
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU

0 SANS OBJET
<0,5 NFU

2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

6,8 unité pH

6,50

9,00

MINERALISATION

CONDUCTIVITÉ À 25°C

115 **µS/cm**

200,00

1 100,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

AMMONIUM (EN NH₄)

<0,05 mg/L

0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML
ENTÉROCOQUES /100ML-MS
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF

0 n/mL
0 n/mL
0 n/(100mL)
0 n/(100mL)
0 n/(100mL)
0 n/(100mL)

0,00
0,00

0,00
0,00

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et ne satisfaisant pas aux références de qualité. Il est à noter une faible minéralisation.

*Pour le Directeur Général
Et par Délégation
L'Ingénieur Sanitaire*

~~Alexandre GIOVANNONI~~